

PREAVIS MUNICIPAL No 24/2013

Point 5) de l'ordre du jour de la séance ordinaire du Conseil Communal, du lundi 25 mars 2013, relatif à
la demande d'un crédit extrabudgétaire de CHF 240'000.00 TTC pour le remplacement de la conduite de distribution d'eau et de défense incendie au chemin des Lattes.

Responsable du dossier : Anne-Lise Bally

Madame la Présidente,
Mesdames et Messieurs les Conseillers,

Par ce préavis, la Municipalité vous soumet un projet de

remplacement de la conduite ESP au chemin des Lattes.

Introduction

La Municipalité de Givrins demande de remplacer l'ancienne conduite en fonte DN 125 mm située dans le chemin des Lattes. La vétusté de cette portion du réseau et, par conséquent, la fréquence des fuites qui s'y produisent, a incité la Municipalité à prévoir rapidement son remplacement. De plus, la conduite est située sur des terrains privés en bordure du chemin sous des haies et barrières rendant son accessibilité extrêmement difficile.

Le projet

Représenté sur le plan de situation n° 11370/2, il prévoit la pose d'une nouvelle conduite en fonte type Wild Natural DN 150 sur une longueur de 220 m. Cette dernière sera réalisée dans la chaussée du chemin des Lattes afin de la rendre plus accessible et d'assurer sa pérennité.

Le raccordement sur la conduite en fonte DN 125 au droit du carrefour avec la route de la Bellangère sera adapté afin d'y intégrer une vanne Combi 3 ainsi qu'un départ en attente pour une future extension du réseau d'eau sous pression. La borne hydrante située à l'angle de la parcelle n° 271 sera remise à neuf et les différentes prises situées le long du chemin des Lattes déplacées sur la nouvelle conduite.

CANTON DE VAUD			
			
COMMUNE DE GIVRINS			
<i>"Chemin des Lattes"</i>			
Remplacement de la conduite d'eau sous pression existante			
<small>"Commune de Givrins"</small>			
PLAN DE SITUATION		Echelle: 1/250	
Modif.	Date	Dessiné	Contr.
---	08.11.2012	M.B.	
1			
2			
Dossier n° 11370		Plan n° 11370/2	
Séance Commune des Lattes PROJET Po_Lattes 08			
 BOVARD & NICKL S.A.		<small>Fils de fil Cavigue 23 1252 NTCN</small>	
<small>Bovard & Nickl S.A. - Service client Système d'information au service</small>		<small>Tel: 022 381 17 42 Fax: 022 382 03 70 E-mail: info@bovardnickl.ch</small>	



La jonction avec la conduite en fonte DN 100 mm située en bordure de la route de Sodome, se trouve également sur des terrains privés et difficilement accessibles. Le tracé de la conduite sera quelque peu modifié le long de cette route et un jeu de vannes Combi 3 ajouté au carrefour. Les nouvelles conduites seront réalisées entièrement dans l'emprise des chemins (plan JPG en dernière page).

Coût du projet

Le montant total du budget des travaux est estimé sur la base de soumissions récentes pour des travaux similaires et se présente de la manière suivante :

1. Travaux de génie civil	102'000.00
2. Travaux d'appareillage	70'500.00
3. Travaux de paysagiste	10'000.00
4. Honoraires pour étude et direction des travaux	16'200.00
5. Modification servitudes notaire	2'000.00
6. Divers et imprévus, env. 10 %	21'600.00

Total H.T. 222'300.00

T.V.A. 8 %, arrondi 17'700.00

Total du budget à prévoir CHF 240'000.00

Conclusions

La réalisation de ce projet doit être soumise à l'approbation du Service de la Consommation et des Affaires Vétérinaire (SCAV). De plus une demande de subventionnement sera présentée à l'ECA pour les travaux liés à la conduite principale.

Le remplacement de cette conduite d'eau, devenue vétuste, permettra d'améliorer la sécurité générale du réseau de la commune et de diminuer les frais d'entretien qu'occasionnent les anciennes conduites. Le déplacement de la conduite d'eau sous pression dans l'emprise des chemins permettra de garantir son accessibilité future et donc sa pérennité. Des contacts seront pris avec les différents autres services afin de coordonner leurs éventuelles interventions.

Au vu de ce qui précède, et compte tenu des présentes explications, nous vous prions, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les Conseillers, de bien vouloir prendre les décisions suivantes :

le Conseil communal de Givrins,

- vu le préavis No 24/2013 relatif à la demande d'un crédit extrabudgétaire de CHF 240'000.00 TTC pour le remplacement de la conduite ESP au chemin des Lattes,
- ouï le rapport de la Commission ad hoc,
- ouï le rapport de la Commission de gestion,
- attendu que cet objet a été régulièrement porté à l'ordre du jour,

décide,

1. **d'accorder à la Municipalité un crédit extrabudgétaire de CHF 240'000.00 pour le remplacement de la conduite ESP au chemin des Lattes,**
2. **d'autoriser la Municipalité à financer ce montant de CHF 240'000.00 par la caisse communale ou par un emprunt aux meilleurs conditions de la place.**

Ainsi délibéré en séance de Municipalité le 19 février 2013 pour être soumis à l'approbation du Conseil communal.

AU NOM DE LA MUNICIPALITE

Le Syndic




Philippe Zuberbühler



La Secrétaire



Anne-Marie Dick



LEGENDE

Symbole	Description
—	Existant
—	Collecteur
—	Branchement
—	Vannes réseau / concession
—	Conduite abandonnée
—	Collecteur
—	Branchement
—	Chambre / grille
—	Collecteur
—	Branchement
—	Chambre
—	Télé-réseau

